

Geheim

Wehrgeologenstelle (10)  
beim  
Fest Pi Stab 8

Festungspionierkommandeur II	
Eingeg. den 1. AUG. 1943	
Nr.:	2233/43 geh
Anlagen	
Abt.:	Geol

Az. 39/Geol.10 Br.B.No. 182/43 geh.

Betr.: Gutachten über den Ausweichgefechtsstand für das Flak-Rgt. 58.

Bezug: Schreiben v. 13.6.1943 Fgb. IIb Br.B.No. 4390/43.

Gutachten No. 265. (53) *dy*

Sec. 2694

Anfordernde Dienststelle: Luftgaustab Kreta.

Sachbearbeiter: TKVR. Dr. Steiner.

Gutachten  
über

den Ausweichgefechtsstand für das Flak-Rgt. 58 Spilia.

(Blatt Iraklion 1:50 000, " Rechts " 632.000 plus 150 m, " Hoch " 1532.000 plus 500 m.)

Der Ausweichgefechtsstand wird in einem alten unterirdischen Steinbruch angelegt. Es wurden dickbankige, weiche Kalke jüngeren Alters schichtweise gebrochen. Daher wird die Decke und wahrscheinlich auch der schuttbedeckte Boden von Schichtflächen gebildet. Diese zeigen nur schwache Risse. Durch die geplanten Stützmauern wird jede Gefahr eines eventuellen Nachbruches, zu dem das Gestein aber nur wenig neigt, vermieden. Trotzdem sollte der für das Revier vorgesehene Raum wenigstens einmal unterteilt werden.

Die vorgeschriebene Überdeckung für B Ausbau beträgt 9 m .

Verteiler:

- 1 x Luftgaustab Kreta
- 1 x Fest Pi Stab 8
- 1 x Wehrgeologenstab (W.Geol.St.29) Wannsee über Fest Pi Stab 8, Festungspionierkommandeur II, Inspekteur der Landesbefestigung Ost
- 1 x Entwurf W.Geol.St. 10.

4 x

Eing.	
1. AUG. 1943	
Tab. Nr.	2593/43
Abteilung: Oberst u. Kommandeur.	

I.V.

*Dr. Steiner*

Techn. Kriegsverwaltungsrat.

356